



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 127/2016
pro
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

NA VÝROBEK Zadlabací vložkový zámek FAB typ 5140PP
(identifikace): včetně odvozených variant:
5140/18PP, 5140/20PP, 5140/22PP
výrobce ASSA Abloy Romania
Preciziei Blvd. no. 5, 062202 Bucharest, Romania
CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 1a ČSN EN ISO/IEC
(výrobku): 17067:2014

ve shodě s požadavky kladenými na

třídu bezpečnosti 3

podle ČSN EN 12209:2004 čl. 5.8

a vhodnosti pro použití v protipožárních a/nebo protikouřových dveřích

s klasifikací do 30 minut – třída 1

podle ČSN EN 12209 čl. 5.5

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 709/2015 vydaným ČIA
dne 19. října 2015 na základě certifikačního protokolu č. C 194/2015

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 07. 04. 2016

Datum účinnosti: 07. 04. 2016

Platnost dokumentu do: 07. 04. 2019

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.